

Checklist Memilih Plug & Socket Industri IP44 atau IP67

Periksa kondisi pemasangan dan tingkat paparan di lokasi sebelum menentukan rating IP yang dibutuhkan.

Hal yang Perlu Dicek	Kondisi / Catatan
■ Lokasi pemasangan	■ Indoor ■ Outdoor ■ Semi-outdoor
■ Paparan air di area pemasangan	■ Minim ■ Percikan ■ Hujan / semprotan kuat
■ Risiko debu atau kotoran masuk	■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi
■ Kondisi saat plug dan socket digunakan	■ Area terlindung ■ Area terbuka
■ Potensi genangan atau lingkungan sangat basah	■ Ada ■ Tidak
■ Frekuensi bongkar-pasang konektor	_____
■ Posisi pemasangan	■ Dinding ■ Panel ■ Portable / extension
■ Kebutuhan perlindungan saat konektor terhubung	_____
■ Tegangan dan arus peralatan	_____
■ Jumlah pole / konfigurasi konektor	_____
■ Persyaratan keselamatan atau standar proyek	_____
■ Ketersediaan produk dan biaya pengadaan	_____

Panduan singkat: IP44 dapat dipertimbangkan untuk area yang relatif terlindung dengan risiko percikan air. Untuk area dengan paparan air dan debu yang lebih berat, kebutuhan perlindungan yang lebih tinggi seperti IP67 perlu dipertimbangkan. Tetap sesuaikan pilihan dengan spesifikasi produk, kondisi aktual lokasi, dan persyaratan instalasi.